



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 29050, de fecha 06/05/2019).
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos, de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: **377660**
Solicitud de aprobación: **E-013-14-12892**
Certificado de aprobación: **E-013-14-10272**
Tipo de certificación: **Seguridad**
Protocolo de ensayos: **PE N° 3/03**
Norma: **IEC 60898-1:2015**
Estado: **VIGENTE**

Certificado tipo: **19706**
Fecha solicitud: **24/02/2021**
Fecha certificado: **26/04/2021**
Sistema de certificación: **013-1c-ISOCASCO3**

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: **KERSTING S.A.**
DIRECCIÓN: **JOSE BISQUERT 2397 - INDEPENDENCIA, SANTIAGO - CHILE**

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (IEC 60898-1)**
DENOMINACIÓN COMERCIAL: **INTERRUPTOR AUTOMATICO UNIPOLAR + NEUTRO**
MODELO: **EBS6BN** MARCA: **LEXO**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNETICO UNIPOLAR + NEUTRO, PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN.

Uso	Doméstico			
Tensión nominal	240V~	Capacidad de ruptura	6000A	Curva de operación C
Nº de polos	1P+N			
Corriente	2A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A			

OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: No procede
Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: No procede
TAMAÑO LOTE: **10 Unidades** FECHA FABRICACIÓN: **Febrero/2021** Nº SERIE: **No procede**

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduanas

DIN	02355123117
ITEM	1

INVOICE WAYBILL 8970898554

LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - SAIME	36337 / 36807
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	51611
Informe de 1er Seguimiento - INGCER	36341

APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.
Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes, dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.

- Este Certificado es válido por un periodo INDEFINIDO, a partir de 26/04/2021 quedando sometido a:

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.

Control regular ☒ Control de Fabricación ☐ Control de Comercio ☐ Auditorías de Seguimiento ☐

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.



Ing. Sandra Rodríguez
Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación